



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005455/FNOC/CIT/2020/7733
आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 7, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : Mar 23, 2023
आवेदक का नाम / Applicant Name : KEERTI VARDHAN SINGH SIKARWAR
आवेदक का पता / Applicant Address : SHRI KAMAD GIRI SHIKSHA AVAM SAMAJIK SANSTHAN,
SURVEY NO. 132 TO 136, WARD - 30, GRAM KEDARPUR,
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : TEMPORARY
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9.20 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 8800 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : SHRI KAMAD GIRI SHIKSHA AVAM S SURVEY NO. 132 TO
136, WARD - GRAM KEDARPUR, LASHKAR GWALIOR
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणी / Remarks:

प्रति,

श्री कामदगिरि शिक्षा एवं सामाजिक संस्थान द्वारा

श्री कीर्ती वरदान शैक्षणिक संस्थान,

ग्राम केदारपुर, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:-रिक्वेस्ट नम्बर 6000005455 - श्री कामदगिरि शिक्षा एवं सामाजिक संस्थान द्वारा श्रीमती कीर्ती वरदान शैक्षणिक संस्थान, सर्वे नं.132, 133, 134,135, 136, ग्राम केदारपुर, ग्वालियर के 8800 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 9.20 मी. उंचे शैक्षणिक भवन हेतु आवेदित "अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत कामदगिरि शिक्षा एवं सामाजिक संस्थान द्वारा श्रीमती कीर्ती वरदान सिंह शैक्षणिक संस्थान, सर्वे नं.132, 133, 134,135, 136, ग्राम केदारपुर, ग्वालियर के 8800 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 9.20 मी. उंचे शैक्षणिक भवन हेतु आवेदित अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया, प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है। समिति द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन आवेदक को करना आवश्यक होगा :-

1 श्री कामदगिरि शिक्षा एवं सामाजिक संस्थान द्वारा श्री कीर्ती वरदान सिंह शैक्षणिक संस्थान, ग्राम केदारपुर, ग्वालियर को कार्यालय



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005455/FNOC/CIT/2020/7733

आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 7, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : Mar 23, 2023

आवेदक का नाम / Applicant Name : KEERTI VARDHAN SINGH SIKARWAR

के जारी पत्र दिनांक 17.03.2021 द्वारा अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, आवेदक के भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के योग्यताधारी/ अर्हताधारी अधिकारी श्री अजय सिंह राजपूत, फायर ऑफिसर, नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा भवन के फायर कंसलटेन्ट एवं मालिक की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। सभी फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-04 के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये हैं, जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

2. आवेदक/स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर "अग्नि प्राधिकारी" को एनओसी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

3. आवेदक/स्वामी को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

4. आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/एनओसी का पालन करना बंधनकारी होगा अन्यथा स्वयं उत्तदायी होंगे।

5. आवेदक/स्वामी को प्रदाय की जा रही एनओसी, जारी आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये, प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के "एक माह पूर्व" नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से "एक माह पूर्व" यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005455/FNOC/CIT/2020/7733

आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 7, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : Mar 23, 2023

आवेदक का नाम / Applicant Name : KEERTI VARDHAN SINGH SIKARWAR

**LAXMAN
SINGH
BAGHEL**

Digitally signed by
LAXMAN SINGH
BAGHEL
Date: 2023.03.23
20:12:13 -12'00'

मुख्य अभियन्ता,

Chief Engineer

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

Urban Administration & Development

म.प्र., भोपाल

M.P., Bhopal